



Heizungsrohrleitungen aus C-Stahl

Rohrab-messung	DN	d-a mm	s mm
C-Stahl 12x1,2	10	12,0	1,20
C-Stahl 15x1,2	12	15,0	1,20
C-Stahl 18x1,2	15	18,0	1,20
C-Stahl 22x1,5	20	22,0	1,50
C-Stahl 28x1,5	25	28,0	1,50
C-Stahl 35x1,5	32	35,0	1,50
C-Stahl 42x1,5	40	42,0	1,50
C-Stahl 54x1,5	50	54,0	1,50
C-Stahl 64x2,0	60	64,0	2,00
C-Stahl 76,1x2,0	65	76,1	2,00
C-Stahl 88,9x2,0	80	88,9	2,00
C-Stahl 108x2,0	100	108,0	2,00

Heizungsrohrleitungen im Fussboden verlegt aus Kupferrohr

Rohrab-messung	DN	d-a mm	s mm
Cu 15x1,0	12	15,0	1,00
Cu 18x1,0	15	18,0	1,00
Cu 22x1,0	20	22,0	1,00
Cu 28x1,5	25	28,0	1,50
Cu 35x1,5	32	35,0	1,50
Cu 42x1,5	40	42,0	1,50
Cu 54x2,0	50	54,0	2,00

	Layer	Linie	Bezeichnung	Farbe	Strichstärke
	90	—	Text, Rahmen etc.	schwarz	0,25
	92	.....	Fühlerleitung, MSR	schwarz	0,25
Heizung:	100	—	Heizung, VL	rot, 111	0,30
	101	—	Heizung, RL	blau, 103	0,30
	102	—	Heizkörper u. Bauteile	rot, 111	0,35
	103	—	Armaturen	blau, 103	0,35

**Ingenieure  
Türpe & Flach  
Partnerschaft**  
**Technische Ausrüstung**

Bodelschwinghstr.24, 09116 Chemnitz  
Tel.: 03 71/30 99 74 Fax: 313194  
e mail: [tuerpe-flach@heizungsklima.com](mailto:tuerpe-flach@heizungsklima.com)  
[www.heizungsklima.com](http://www.heizungsklima.com)

Auftraggeber: Große Kreisstadt Zschopau  
Altmarkt 2  
09405 Zschopau

Architekt: weiße architekten  
Barbarossastr.39  
09112 Chemnitz

Objekt: Neubau Bürgersaal Zschopau  
An den Anlagen 16/18  
09405 Zschopau

Projekt-Nr.:  
**2020040-5**

Bezeichnung: **Ausführungsplanung**  
**Strangschema Heizung**

Datum: **12.12.2022**

Maßstab:  
**ohne**

Blatt-Nr.:  
**3**

geprüft:

A

18.07.2023

Änderung der Leitungsführung und Präzisierung der Werte

FI/FRö

Index

Datum

Änderung

Name