



Layer	Linie	Bezeichnung	Farbe	Strichstärke
90	—	Text, Rahmen etc.	schwarz	0,25
110	—	Kaltwasser (PWC)	grün, 192	0,30
111	—	Warmwasser (PWH)	162	0,30
112	- - -	Zirkulation (PWH-C)	162	0,30
113	—	Ausrüstung	11	0,35



Trinkwasserleitungen aus Edelstahl für Verteilungs- und Steigleitungen isoliert mit Weichschaumisolierung 13 mm in Rettungswegen isoliert mit Teclit PS Cold

DN	da mm	s mm	Stützweite m
12	15,0	1,0	1,25
15	18,0	1,0	1,50
20	22,0	1,2	2,00
25	28,0	1,2	2,25
32	35,0	1,5	2,75
40	42,0	1,5	3,00

Sanitärrohrleitungen für Installation im Vorwandbereich Metallverbundrohr FlowFit vorisoliert 13 mm; für Verlegung im FB Metallverbundrohr FlowFit vorisoliert 26 mm

DN	da mm	s mm	Zoll
12	16,0	2,3	3/8
15	20,0	2,5	1/2
20	26,0	3,0	3/4
25	32,0	3,0	1
32	40,0	3,5	1 1/4
40	50,0	4,0	1 1/2
50	63,0	4,5	2

- Absperrarmatur
- AP-Dusche
- Ausgussbecken PWH/PWC
- Dauerverbraucher
- Doppelwandwinkel
- Elektro-Durchfluss-Wassererwärmer
- Filter
- Geodätischer Nullpunkt (Trinkwasser)
- Hausanschlusspunkt
- KFR-Ventil
- KHS Hygienespülung mit 1 Anschluss
- Küchenspüle (aus SG)
- Küchenspüle/Geschirrspülmaschine (aus SG)
- Strömungsteiler
- TS-Teiler
- Urinal mit Radar
- VAV Vollstromabspernung UP
- Verbraucher
- Wand-WC UP-Spülkasten Bet. von vorne
- Waschtisch m. Einlocharmatur
- Wasserzähler

**Ingenieure
Türpe & Flach
Partnerschaft**
Technische Ausrüstung
Bodelschwinghstr.24, 09116 Chemnitz
Tel.: 03 71/30 99 74 Fax: 313194
e mail: tuerpe-flach@heizungsklima.com
www.heizungsklima.com

Auftraggeber: Große Kreisstadt Zschopau
Altmarkt 2
09405 Zschopau

Architekt: weiße architekten
Barbarossastr.39
09112 Chemnitz

Objekt: Neubau Bürgersaal Zschopau
An den Anlagen 16/18
09405 Zschopau

Projekt-Nr.:
2020040-5

Bezeichnung: **Ausführungsplanung**

Datum: **19.01.2023**

Strangschema Trinkwasser

Maßstab:
ohne

Blatt-Nr.:
6

geprüft:

A	19.07.2023	überarbeitet	Tü/Frö
Index	Datum	Änderung	Name